



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 242 от 26. 04. 2019г**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный**  
**санитарно-эпидемиологический надзор**

При плановой проверке объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 62» по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 22а. Акт проверки № 0166 от 26.04.2019г. ОГРН 1027301408925 от 10.12.2002, ИНН 7326010367

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- В кабинетах №№ 9, 15, 22, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 37, 39 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10

- В кабинете № 20 подтеки на потолке, в лаборантской кабинета физики стены, потолок с дефектами (потрескалась штукатурка), в коридоре перед актовым залом стены, потолок с дефектами, следы протечки, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

- В спортивном зале в раздевалке для мальчиков недостаточно крючков для одежды (большая часть крючков сломаны). п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

- Не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 1А классе (площадь кабинета № 11 составляет 54,16 м<sup>2</sup>, детей по списку 26 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 1Б классе (площадь кабинетов № 23 составляет по 55,41 м<sup>2</sup>, детей по списку 27 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 1В классе (площадь кабинета № 24 составляет 55,11 м<sup>2</sup>, детей по списку 26 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 1Г классе (площадь кабинета № 21 составляет 53,71 м<sup>2</sup>, детей по списку 27 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 2Б классе (площадь кабинета № 20 составляет 55,33 м<sup>2</sup>, детей по списку 28 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 2В классе (площадь кабинета № 10 составляет 55,87 м<sup>2</sup>, детей по списку 28 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 3А классе (площадь кабинета № 43 составляет 55,24 м<sup>2</sup>, детей по списку 29 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 3Б классе (площадь кабинета № 22 составляет 53,98 м<sup>2</sup> детей по списку 29 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 кв.м); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 3В классе (площадь кабинета № 44 составляет 55,16 м<sup>2</sup>, детей по списку 32 человека, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 кв.м); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 4А классе (площадь кабинета № 42 составляет 53,55 м<sup>2</sup>, детей по списку 23 человека, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 кв.м); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 4Б классе (площадь кабинета № 12 составляет 53,79 м<sup>2</sup>, детей по списку 32 человека, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 кв.м., при норме 2,5 кв.м); не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в 4В классе (площадь кабинета № 13 составляет 55,55 м<sup>2</sup>, детей по списку 29 человек, т. е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9, при норме 2,5 кв.м),

что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

- В процедурном кабинете установлена раковина с 1 мойкой, что является нарушением СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» раздел I глава 5 п. 5.8.

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

**Предписываю провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

1. Оборудовать местным освещением - классные доски, не обладающие собственным свечением в кабинетах №№ 9, 15, 22, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 37, 39 в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок: 01.08.2019г.

2. Провести ремонт стен потолков в кабинете № 20, в лаборантской кабинета физики, в коридоре перед актовым залом в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок: 01.08.2019г.

3. В спортивном зале раздевалку для мальчиков оборудовать крючками для одежды в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок: 01.08.2019г.

4. Привести параметры искусственного освещения в учебных помещениях в соответствии с требованиями разд. 6 п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.26200)» в кабинете информатики № 27.

в соответствии с требованиями табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в спортивном зале, кабинет № 22, кабинет № 9, кабинет № 15 кабинет № 28 химии кабинет № 20 кабинет № 25 кабинет № 26 кабинет № 29 кабинет № 30 кабинет № 33 кабинет № 34 кабинет № 35 кабинет № 36 кабинет № 37 библиотека

кабинет № 10 кабинет № 11 кабинет № 12 кабинет № 13 кабинет № 21 кабинет № 42 кабинет № 12 библиотека

Срок: 01.08.2019г.

5. Соблюдать норму площади на 1 ребенка в классах в соответствии пунктом п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок: 21.10.2019г.

6. Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину в соответствии СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» раздел I глава 5 п. 5.8.

Срок: 01.08.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 62»**

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить: до **01.08.2019**, до **21.10.2019** в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу: 432071 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.**

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему.

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_  Ишутова А.П. \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Специалист-эксперт \_\_\_\_\_  Михеева Л.В. \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получила 26.04.2019г.

Директор \_\_\_\_\_  Рытова И.А. \_\_\_\_\_

должность

подпись

Ф.И.О..